



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"
НОВИ САД
Павла Симића бр. 9
Мат. бр. 08038384
ПИБ:101584396
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547
е-mail: predskolska.novisad@gmail.com
Б р о ј: 490
Д а н а: 26.07.2019.

Предмет: **Измене и допуне конкурсне документације бр.2 у вези
ЈНОП-39/2019 Изградња објекта у Ораховој улици**

На страни 78/79 конкурсне документације (предмера радова) брише се:

A. UNUTRAŠNJE JEDINICE FC I PRIBOR						
			j.mere	kol	cena j/m bez pdv-a	vrednost bez pdv-a
1	Nabavka i montaža kasetnih ventilator konvektora					
	AIRWELL-WESPER France sa četvorostranim izduvavanjem ili odgovarajućih, komplet sa em. trokrakim slavnicama kondenz pumpicom i maskom. Svi uređaji su u dvocevnoj izvedbi i isporučuju se sa EC motorima i žičnom komandom na zidu					
	SQ 20		kom	5		
	nom c/h = 2.38/2.74 kW					
	WPD c/h = 10/10 kPa					
	SQ 30		kom	1		

1	Nabavka i montaža kasetnih ventilator konvektora					
	AIRWELL-WESPER France sa četvorostranim izduvavanjem ili odgovarajućih, komplet sa em. trokrakim slavinicama kondenz pumpicom i maskom. Svi uređaji su u dvocevnoj izvedbi i isporučuju se sa EC motorima i žičnom komandom na zidu					
	SQ 20		kom	5		
	nom c/h = 2.38/2.74 kW					
	WPD c/h = 10/10 kPa					
	SQ 30		kom	1		
	nom c/h = 4.00/3.68 kW					
	WPD c/h = 14/11 kPa					
	SQ 70		kom.	10		
	nom c/h = 9.61/11.03 kW					
	WPD c/h = 25/29 kPa					
2	Nabavka i montaža kasetnih ventilator konvektora					
	AIRWELL-WESPER France sa četvorostranim izduvavanjem ili odgovarajućih, komplet sa em. trokrakim slavinicama kondenz pumpicom i maskom. Svi uređaji su u dvocevnoj izvedbi i isporučuju se sa EC motorima i žičnom komandom na zidu sa karticom za jednovremeni rad					

	AIRWELL-WESPER France sa četvorostranim izduvavanjem ili odgovarajućih, komplet sa em. trokrakim slavinicama kondenz pumpicom i maskom. Svi uređaji su u dvocevnoj izvedbi i isporučuju se sa EC motorima i žičnom komandom na zidu sa karticom za jednovremeni rad						
	SQ 50			kom.	13		
	nom c/h = 6.09/6.84 kW						
	WPD c/h = 22/22 kPa						
	(prostorija: 01. Hol - 2 kom)						
	(prostorija: 14. hodnik - 3 kom)						
	(prostorija: 21. jaslice - 2 kom)						
	(prostorija: 22. jaslice - 2 kom)						
	(prostorija: 28. hodnik - 2 kom)						
	(prostorija: T7 fiskulturna sala - 2 kom)						
3.	Nabavka i montaža zidnih ventilator konvektora						
	AIRWELL-WESPER France ili odgovarajući sa komandama za upravljanje na žičnom modelu						
	HAW007-SV			kom.	2		
	nom c/h = 1.67/2.00 kW						
	WPD c/h = 30.9/24.8 kPa						

