



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
"РАДОШНО ДЕТИЊСТВО"  
НОВИ САД  
Павла Симића бр. 9  
Мат. бр. 08038384  
ПИБ: 101584396  
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547  
е-mail: [puns@nspoint.net](mailto:puns@nspoint.net)  
Б р о ј: 899  
Д а н а: 12.03.2020.

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације бр. 1, ЈНМВ-07/2020

Комисија врши измене и допуне конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

1) Врше се измене конкурсне документације на страни 6., у делу „ III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ“

*текст који гласи:*

**1) Техничка спецификација за Прегледе:**

**ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА**

Ред.бр.	опис
1	Периодични преглед инсталације за узбуњивање(ручна дојава) са достављањем исправе о контролисању-по једном објекту
2	Периодични преглед стабилне инсталације за рано откривање и дојаву пожара са достављањем исправе о контролисању –по једном објекту
3	Преглед стабилне инсталације за рано откривање и дојаву пожара са достављањем исправе о контролисању – по једном објекту ( обавеза да се уради једном у 5 година- ове године)

мења се и гласи:

**1) Техничка спецификација за Прегледе:**

**ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА**

Ред.бр.	опис
1	Периодични преглед инсталације за узбуњивање(ручна дојава) са достављањем исправе о контролисању-по једном објекту
2	Периодични преглед стабилне инсталације за рано откривање и дојаву пожара са достављањем исправе о контролисању –по једном објекту

2) Врше се измене конкурсне документације на страни 10., у делу „ Додатни услови у складу са чланом 76. ЗЈН”:

текст који гласи:

7.	<b>КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:</b> Да има најмање 4 радно ангажованих са положеним стручним испитом из области заштите од пожара, од чега: - минимум два радно ангажована електро инжењера са лиценцама 353 издатом од стране Инжењерске коморе Србије или надлежног миинстарства, - минимум једног радно ангажованог електро инжењера са лиценцом 353 ИКС или надлежног министарства, који је обучен за одржавање, односно сервисирање система који су уграђени у оквиру објеката Наручиоца произвођача Schrack Seconet из Аустрије, -најмање 1 радно ангажовано лице са средњом стручном спремом и са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.	-М образац -Копија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара -Копија лиценце 353 ИКС или надлежног министарства - Потврда произвођача уграђених система, Schrack Seconet, о обучености инжењера за одржавање, односно сервисирање система за дојаву пожара датог произвођача
----	---	--

мења се и гласи:

7.	<b>КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:</b>  Да има најмање 4 радно ангажованих са положеним стручним испитом из области заштите од пожара, од чега: - минимум два радно ангажована електро инжењера са лиценцама 353 или 350 издатом од стране Инжењерске коморе Србије или надлежног миинстарства, - минимум једног радно ангажованог електро инжењера са лиценцом 353 или 350 ИКС или надлежног министарства, који је обучен за одржавање, односно сервисирање система који су уграђени у оквиру објекта Наручиоца произвођача Schrack Seconet из Аустрије, -најмање 1 радно ангажовано лице са средњом стручном спремом и са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.	 -М образац -Копија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара -Копија лиценце 353 или 350 ИКС или надлежног министарства - Потврда произвођача уграђених система, Schrack Seconet, о обучености инжењера за одржавање, односно сервисирање система за дојаву пожара датог произвођача
----	--	--

3) Врше се измене конкурсне документације на страни 28., у делу „ Образац структуре цене-Образац бр. 4.”:

Врши се измена обрасца структуре цене. Нови образац структуре цене се налази у прилогу овог документа. Нови образац структуре цене је потребно доставити уз понуду.

Комисија за ЈНМВ-07/2020

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ****1) ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА**

Ред.бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јединична цена без пдв-а	Пдв	Цена са пдв-ом
1.	Периодични преглед инсталације за узбуњивање(ручна дојава) са достављањем исправе о контролисању-по једном објекту			
2.	Периодични преглед стабилне инсталације за рано откривање и дојаву пожара са достављањем исправе о контролисању –по једном објекту			
УКУПНО:				

Уписује се цена за један преглед. Прегледи ће се реализовати до обезбеђених средстава за ову намену.

**2) ПОПРАВКЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА (по комаду)****2а) Инсталација за узбуњивање (ручна дојава)**

Ред.бр	опис	Јединична цена без пдв-а	Пдв	Цена са пдв-ом
1	Замена ручног јављача пожара			
2	Замена унутрашње сирене			
3	Инсталирање кабловске инсталације по дужном метру			
УКУПНО:				

**2б) Стабилна инсталација за рано откривање и дојаву пожара**

Ред.бр	опис	Јединична цена без пдв-а	Пдв	Цена са пдв-ом
1	Замена конвенционалне пп централе			
2	Замена адресибилне пп централе			
3	Замена конвенционалног ручног јављача			
4	Замена адресибилног ручног јављача			
5	Замена конвенционалног аутоматског јављача пожара			
6	Замена адресибилног аутоматског јављача пожара			
7	Замена акумулатора 12В 7Ах			
8	Замена акумулатора 12В 12Ах			
9	Замена акумулатора 12В 18Ах			
10	Чишћење аутоматских јављача пожара			
11	Замена стакла на ручном јављачу пожара			
12	Излазак сервисера на позив корисника ради отклањања квара на инсталацији			
13	Радни сат сервисера на отклањању кварова			
УКУПНО:				

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

Ознака:	ОПИС УСЛУГЕ	Цена без пдв-а	Цена са пдв-ом
1)	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА		
2)	ПОПРАВКЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА (по комаду)	/	/
2а)	Инсталација за узбуњивање (ручна дојава)		
2б)	Стабилна инсталација за рано откривање и дојаву пожара		
УКУПНО:			

Напомена: понуђач коначну цену уписује у образац понуде ( образац број 3.)